

Resumen medidas del Plan de Manejo de Contingencias La Instalación Fotovoltaica Santa Clara Energy Group SRL

Componentes del medio	Elementos del medio	Indicadores de impactos	Actividades a realizar para evitar, controlar y mitigar los impactos	Parámetros a monitorear	Puntos de muestreos	Frecuencias de monitoreos	Responsables	Costos	Documentos generados	
Físico y socioeconómico	Población, economía, suelos, aguas subterráneas	Subprograma de medidas para la prevención y actuación ante accidentes								
		Riesgo de daños humanos y materiales por terremotos. Riesgo de daños humanos y materiales por ciclones o tormentas. Riesgo de pérdidas de daños humanos y materiales por incendios. Riesgo de ocurrencia de accidentes de trabajo y para los visitantes.	Formación de brigadas de emergencias y estructura organizativa para actuar ante contingencias y accidentes. Capacitación de los trabajadores en el Plan de Contingencias.	Número de integrantes de la Brigada de Emergencia con funciones asignadas. Número de trabajadores capacitados y temas impartidos.	<ul style="list-style-type: none"> Cerca perimetral. Oficina Sistema de almacenamiento de baterías. Sistema de climatización. Maquinarias y equipos. Trabajadores. Visitantes. 	Semestral.	Director del parque solar Director del parque solar	RD\$ 175,000.00	<ul style="list-style-type: none"> Listas con los nombres, responsabilidad en la brigada y teléfonos de contacto. Informes de las condiciones observadas. Se llevará un archivo con la documentación relativa a estos planes. Registros fotográficos y fílmicos del ejercicio de evacuación realizado. Mural informativo sobre los aspectos relacionados con esta medida. Registro con los resultados de los trabajadores adiestrados en Manejo de Contingencias y en los temas que recibieron el adiestramiento 	
Socioeconómico	Población y economía	Subprograma de medidas para la prevención y actuación ante accidentes								
		Riesgo de accidentes de trabajo y para los visitantes.	Medidas para dar respuestas a accidentes.	Existencias de las listas de notificación de emergencia, botiquines, camilla y ambulancia.	<ul style="list-style-type: none"> Trabajadores. Visitantes. 	Semestral.	Director del parque solar	RD\$ 80,000.00	<ul style="list-style-type: none"> Se tendrá una base de datos con los tipos de accidentes ocurridos en las instalaciones de la empresa para ser estudiados y buscar las soluciones para evitar que vuelvan a ocurrir. Se colocará además un mural indicando el número de días sin accidentes. Se llevará un control de la asistencia y participación de todos los trabajadores a las capacitaciones. Se llevará el libro de registro de control de los medios de protección individual entregados. Registro fotográfico de la señalización colocada y de las medidas de seguridad tomadas. 	
			Instrucciones para dar los primeros auxilios y notificación de emergencias para accidentes ocurridos.	Número de trabajadores capacitados en primeros auxilios.						
			Equipamiento de los trabajadores con equipos de protección individual.	Porcentaje de trabajadores que utilizan los medios de protección individual en la fase de construcción, operación y número de días sin accidentes.						
Colocación de señalización de seguridad e iluminación.	Número de carteles colocados. Número de días sin accidentes de tránsito ocurridos.									
Subprograma de medidas para desastres naturales										
Riesgo de daños humanos y materiales por terremotos. Riesgo de daños humanos y materiales por ciclones o tormentas.	Prevención y actuación ante terremotos.	Número de acciones tomadas. Nivel de pérdidas humanas o materiales en caso de desastres naturales.	<ul style="list-style-type: none"> Cerca perimetral. Oficina Sistema de almacenamiento de baterías. Sistema de climatización. Maquinarias y equipos. Paneles almacenados Trabajadores. Visitantes. 	Semestral.	Director del parque solar	RD\$ 45,000.00	<ul style="list-style-type: none"> Se llevará un control con las actuaciones, reuniones y entrenamiento que requiera el plan, así como de los simulacros establecidos y los reportes pertinentes. Requisitos fotográficos o de video. Informes del Gerente de Medio Ambiente y Seguridad. 			
	Prevención y actuación ante ciclones o tormentas.			Una vez al año, antes del inicio de la temporada ciclónica y ante la amenaza de afectación por un ciclón tropical.						
Físico y socioeconómico	Población, economía, aguas pluviales y residuales	Subprograma de medidas para desastres tecnológicos								
		Riesgo de pérdidas de daños humanos y materiales por incendios. Riesgo de contaminación de las aguas pluviales y residuales por derrames de aceite eléctricos.	Prevención y actuación ante la ocurrencia de un incendio. Prevención y actuación contra derrames de aceites eléctricos.	Número de extintores colocados y con mantenimiento al día, número de componentes del sistema de alarma instalados, nivel de pérdidas de vidas humanas y bienes materiales por incendios.	<ul style="list-style-type: none"> Cerca perimetral. Oficina Sistema de almacenamiento de banco de baterías. Sistema de climatización. Maquinarias y equipos. Material procesado Trabajadores. Visitantes. Aguas pluviales 	Semestral.	Director del parque solar	RD\$130,000.00	<ul style="list-style-type: none"> Se llevará un registro del programa de inspecciones y del mantenimiento anual de los extintores y equipos contra incendios. Registro fotográfico de las medidas. 	