



DISELECT, SRL
 Calle Abreu #88 esquina Barahona
 San Carlos, D.N.
 Tel.: 809-221-2286
 email: diselectsrl@gmail.com

DISEÑO:
 Ing. Luis R. Joubert
 CODIA: 22274; CEL.: 809-769-9956

NOMBRE DEL PROYECTO:
 DIAGRAMA UNIFILAR
 SUBESTACIONES DE 1.0 Y
 1.5MVA

UBICACION:
 KM 14 AUTOPISTA DUARTE, SANTO
 DOMINGO NORTE

ESCALA:
 SIN ESC

CLIENTE:
 ALFA HISPANIOLA

TIPO DE DIBUJO:
 MEDIA Y BAJA TENSION

FECHA:
 AGOSTO 2021

NUMERO DIBUJO:
 2/2

SELLOS:

LINEA 12470 V DESDE SECCIONADORA
 SUBSTACION 3.75MVA

LEYENDA	
○	POSTE PROPUESTO
⏏	ALIMENTACION PRIMARIA
⚡	PARARRAYOS 9 KV
⚡	CUT OUT
⚡	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE
⚡	TRANSFORMADOR DE VOLTAJE
⚡	CONO DE ALIVIO
⊕	MEDIDOR DE ENERGIA
⊕	GENERADOR DE EMERGENCIA
⚡	BREAKER
⚡	TRANSFER SWITCH
⚡	TRANSFORMADOR 3PH
⚡	ESTRUCTURA ATERRIZADA

